

Số: /TB-ĐNK
V/v thông báo kết quả ngoại
kiểm chất lượng nước sạch
của Hộ kinh doanh cung cấp
nước sinh hoạt Văn Chánh

Đồng Tháp, ngày tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Hộ kinh doanh cung cấp nước sinh hoạt Văn Chánh

Thực hiện Quyết định số 155/QĐ-KSBT ngày 01/10/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc thành lập Đoàn ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2025 (gọi tắt là Đoàn ngoại kiểm);

Ngày 27/10/2025, Đoàn ngoại kiểm tiến hành kiểm tra hồ sơ nội kiểm và lấy 06 mẫu phân tích chất lượng nước sạch dùng cho sinh hoạt đối với trạm cấp nước áp 2 và trạm cấp nước áp 5 của Hộ kinh doanh cung cấp nước sinh hoạt Văn Chánh (gọi tắt là đơn vị cấp nước). Đoàn ngoại kiểm thông báo kết quả ngoại kiểm đến đơn vị cấp nước như sau:

I. Về việc thực hiện công tác nội kiểm của Hộ kinh doanh cung cấp nước sinh hoạt Văn Chánh:

- Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước: Đơn vị cấp nước chưa lập hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước sinh hoạt.
- Về tần suất, chế độ nội kiểm: Đơn vị cấp nước chưa thực hiện nội kiểm các thông số Nhóm A, B1, B2 theo QCVN 02:2024/TG.
- Về tình hình chất lượng nước nội kiểm: Đơn vị cấp nước chưa thực hiện.
- Việc thực hiện chế độ công khai thông tin chất lượng nước: Đơn vị cấp nước chưa thực hiện.

II. Kết quả mẫu phân tích chất lượng nước của Đoàn ngoại kiểm đối với Hộ kinh doanh cung cấp nước sinh hoạt Văn Chánh

Căn cứ Điều 4 của QCVN 02:2024/TG về Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Đoàn ngoại kiểm tiến hành lấy 06 mẫu thử nghiệm chất lượng nước sạch của Hộ kinh doanh cung cấp nước sinh hoạt Văn Chánh để đánh giá chất lượng nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt:

- Đoàn ngoại kiểm lấy mẫu và phân tích thử nghiệm 21 thông số, gồm: Mùi vị, màu sắc, pH, độ đục, hàm lượng Asen, hàm lượng Amoni, chỉ số Permanganat, độ mặn, độ cứng, hàm lượng Florua, hàm lượng Mangan, hàm lượng Nitrat, hàm lượng Nitrit, hàm lượng Sắt, hàm lượng HydroSunfur, tổng chất rắn hòa tan, hàm lượng Natri, Hàm lượng Sulfate, Coliforms, E.coli và Pseudomonas Aeruginosa.

2. Kết quả phân tích chất lượng nước sạch của Hộ kinh doanh cung cấp nước sinh hoạt Văn Chánh được nhận xét theo mức giới hạn quy định của QCĐP 02:2024/TG. Trong 06 mẫu thử nghiệm: 03/06 mẫu có các thông số vượt giới hạn cho phép của QCĐP 02:2024/TG, cụ thể:

*Trạm cấp nước áp 5: 03/03 mẫu có các thông số vượt giới hạn cho phép của QCĐP 02:2024/TG:

- Vị trí lấy mẫu, cụ thể: Mẫu tại hộ Lê Văn Dũng, áp 5, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp có các thông số Vi sinh (Coliforms và E.coli) không đạt QCĐP 02:2024/TG.

- Vị trí lấy mẫu, cụ thể: Mẫu tại hộ Lê Thanh Danh, áp 5, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp có các thông số Vi sinh (Coliforms và Pseudomonas Aeruginosa) không đạt QCĐP 02:2024/TG.

- Vị trí lấy mẫu, cụ thể: Mẫu tại hộ Nguyễn Thị Hai, áp 5, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp có thông số Vi sinh (Coliforms và Pseudomonas Aeruginosa) không đạt QCĐP 02:2024/TG.

III. Đề xuất, kiến nghị

Đoàn ngoại kiểm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật yêu cầu Hộ kinh doanh cung cấp nước sinh hoạt Văn Chánh:

1. Về công tác nội kiểm chất lượng nước sạch:

- Đơn vị cung cấp nước thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch: các thông số nhóm A, nhóm B1, nhóm B2, nhóm B3 theo tần suất quy định tại Điều 5 của QCĐP 02 :2024/TG, số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm theo Điều 6 của QCĐP 02 :2024/TG.

- Thực hiện tổng hợp kết quả nội kiểm theo biểu mẫu số 05 đồng thời thực hiện công khai thông tin chất lượng nước (trong từng lần nội kiểm) và báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch theo biểu mẫu số 06 (hàng quý, năm) Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế.

2. Về kết quả mẫu thử nghiệm chất lượng nước sạch của Đoàn ngoại kiểm đối với Hộ kinh doanh cung cấp nước sinh hoạt Văn Chánh có chất lượng nước không đảm bảo theo QCĐP 02:2024/TG.

- Đoàn ngoại kiểm yêu cầu Hộ kinh doanh cung cấp nước sinh hoạt Văn Chánh thực hiện theo quy định¹ tại điểm đ, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 52/TT/2024/TT-BYT.

¹Điểm đ, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 52/TT/2024/TT-BYT: Trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả thử nghiệm các thông số vi sinh vật không đạt theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật địa phương hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương, đơn vị cấp nước phải kiểm tra xác định nguyên nhân và áp dụng các biện pháp khắc phục, lấy mẫu và thử nghiệm lại các thông số vi sinh vật không đạt. Số lượng và vị trí lấy mẫu: 01 mẫu tại bể chứa nước sạch đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới cấp nước, 01 mẫu lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng.

- Đề nghị Hộ kinh doanh cung cấp nước sinh hoạt Văn Chánh báo cáo giải pháp khắc phục về Ủy ban nhân dân xã An Hữu, Trung tâm Y tế khu vực Cái Bè và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước ngày 08/01/2026.

(Đính kèm: Các Phiếu kết quả thử nghiệm ngoại kiểm thông số chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Hộ kinh doanh cung cấp nước sinh hoạt Văn Chánh)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (báo cáo);
- UBND xã An Hữu (theo dõi giám sát);
- TTYT KV Cái Bè (theo dõi giám sát);
- TCHC (đăng website);
- Lưu: VT, Khoa SKMT-YTTH.

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

**Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Hoàng Thị Quỳnh Diệu**

Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt theo quy định sau khi đã áp dụng các biện pháp khắc phục, đơn vị cấp nước phải báo cáo ngay cho cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước để có biện pháp giải quyết, kịp thời cung cấp nước sạch cho người dân và báo cáo cơ quan y tế có thẩm quyền để theo dõi;