

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
ĐOÀN NGOẠI KIỂM SỐ 155

Số: /TB-ĐNK
V/v thông báo kết quả
ngoại kiểm chất lượng
nước sạch của Hộ kinh
doanh Trương Thị Bé
Năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Hộ kinh doanh Trương Thị Bé Năm

Thực hiện Quyết định số 155/QĐ-KSBT ngày 01/10/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc thành lập Đoàn ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2025 (gọi tắt là Đoàn ngoại kiểm);

Ngày 28/10/2025, Đoàn ngoại kiểm tiến hành kiểm tra hồ sơ nội kiểm và lấy 03 mẫu phân tích chất lượng nước sạch dùng cho sinh hoạt đối với trạm cấp nước sinh hoạt của Hộ kinh doanh Trương Thị Bé Năm (gọi tắt là đơn vị cấp nước). Đoàn ngoại kiểm thông báo kết quả ngoại kiểm đến đơn vị cấp nước như sau:

I. Về việc thực hiện công tác nội kiểm của Hộ kinh doanh Trương Thị Bé Năm:

1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước: Đơn vị cấp nước có lập hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước sinh hoạt.

2. Về tần suất, chế độ nội kiểm:

- Đơn vị cấp nước có thực hiện nội kiểm các thông số nhóm A (7 thông số) theo QCĐP 02:2024/TG vào các tháng 01, 3, 4, 5, 6/2025 với tần suất 03 mẫu trong các tháng; Nhóm A (9 thông số) vào tháng 8, 9/2025 với tần suất 02 mẫu trong các tháng.

- Đơn vị cấp nước có thực hiện nội kiểm các thông số nhóm B1 (9/10 thông số) theo QCĐP 02 :2024/TG vào tháng 3, 6/2025 với tần suất 03 mẫu trong các tháng; Nhóm B2 (9/9 thông số) vào tháng 6/2025 với tần suất 03 mẫu trong tháng.

3. Về tình hình chất lượng nước nội kiểm: Các mẫu thử nghiệm có thông số Vi sinh là: Pseudomonas Aeruginosa (03 mẫu) không đạt vào tháng 6/2025, Coliforms (01 mẫu) không đạt vào tháng 6/2025.

4. Việc thực hiện chế độ công khai thông tin chất lượng nước: Đơn vị cấp nước có thực hiện công khai thông tin chất lượng nước và có lập báo cáo.

II. Kết quả mẫu phân tích chất lượng nước của Đoàn ngoại kiểm đối với Hộ kinh doanh Trương Thị Bé Năm

Căn cứ Điều 4 của QCĐP 02:2024/TG về Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép được ban hành kèm theo Quyết

định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Đoàn ngoại kiểm tiến hành lấy 03 mẫu thử nghiệm chất lượng nước sạch của Hộ kinh doanh Trương Thị Bé Năm để đánh giá chất lượng nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt:

1. Đoàn ngoại kiểm lấy mẫu và phân tích thử nghiệm 21 thông số, gồm: Mùi vị, màu sắc, pH, độ đục, hàm lượng Asen, hàm lượng Amoni, chỉ số Permanganat, độ mặn, độ cứng, hàm lượng Florua, hàm lượng Mangan, hàm lượng Nitrat, hàm lượng Nitrit, hàm lượng Sắt, hàm lượng HydroSunfur, tổng chất rắn hòa tan, hàm lượng Natri, Hàm lượng Sulfate, Coliforms, E.coli và Pseudomonas Aeruginosa.

2. Kết quả phân tích chất lượng nước sạch của Hộ kinh doanh Trương Thị Bé Năm được nhận xét theo mức giới hạn quy định của QCDP 02:2024/TG:

Trong 03 mẫu thử nghiệm: 03/03 mẫu có thông số nằm trong giới hạn cho phép của QCDP 02:2024/TG.

III. Đề xuất, kiến nghị

Đoàn ngoại kiểm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật yêu cầu Hộ kinh doanh Trương Thị Bé Năm về công tác nội kiểm chất lượng nước sạch:

- Đơn vị cung cấp nước thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch: các thông số nhóm A, nhóm B1, nhóm B2, nhóm B3 theo tần suất quy định tại Điều 5 của QCDP 02 :2024/TG, số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm theo Điều 6 của QCDP 02 :2024/TG.

- Thực hiện tổng hợp kết quả nội kiểm theo biểu mẫu số 05 (trong từng lần nội kiểm) và báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch theo biểu mẫu số 06 (hàng quý, năm) Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế.

(Đính kèm: Các Phiếu kết quả thử nghiệm ngoại kiểm thông số chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Hộ kinh doanh Trương Thị Bé Năm)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (báo cáo);
- UBND xã Thanh Hưng (theo dõi giám sát);
- TTYT KV Cái Bè (theo dõi giám sát);
- TCHC (đăng website);
- Lưu: VT, Khoa SKMT-YTTH.

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

**Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Hoàng Thị Quỳnh Diệu**