

Số: 0331.25/KSBT-XN

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 01 năm 2026

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Mã số mẫu: 2170.25



Tên khách hàng : ĐOÀN NGOẠI KIỂM 155 - TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT ĐỒNG THÁP
Địa chỉ : Số 316 Quốc lộ 1A, tổ 22, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
Người lấy mẫu : Nguyễn Hoàng Hồ
Địa điểm lấy mẫu : Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang (TCN Tân Thành) - Tại Trạm cấp nước Tân Thành. Địa chỉ: Ấp Cầu Muồng, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp
Ngày lấy mẫu : 24/12/2025
Tên mẫu : NƯỚC SẠCH - MS: 205-CNTG
Lượng mẫu : 4,5 L
Ngày nhận mẫu : 24/12/2025
Thời gian thử nghiệm : 24/12/2025 - 31/12/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu lý hóa đựng trong bình nhựa 2 lít và 1 lít, nhiệt độ mẫu 35,0°C và 34,9°C
Mẫu vi sinh đựng trong chai thủy tinh vô trùng, nhiệt độ mẫu 34,8°C
Mẫu thực hiện chỉ tiêu hydro sulfua đựng trong chai thủy tinh 500ml cố định bằng dung dịch NaOH và Zn(CH₃COO)₂.
Mẫu còn nguyên niêm phong của Đoàn ngoại kiểm.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
1	Mùi, vị	SMEWW 2150 - B (2023), SMEWW 2160 - B (2023)	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
2	Màu sắc (TCU)	TCVN 6185 - 2015(*)	< LOQ = 6 TCU	≤ 15
3	Độ đục (NTU)	TCVN 12402-1: 2020(*)	0,53	≤ 2
4	Độ pH	TCVN 6492 : 2011 (*)	7,70	6,0 - 8,5
5	Hàm lượng sắt (mg/l)	SMEWW 3111B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,02 mg/l	≤ 0,3
6	Tổng chất rắn hòa tan (mg/l)	SMEWW 2540 C (2023)(*)	300	≤ 1000
7	Hàm lượng Hydro Sulfua (mg/l)	SMEWW 4500S ²⁻ - F (2023)(*)	0,032	≤ 0,05
8	Hàm lượng amoni (mgN/l)	SMEWW 4500NH ₃ -F(2023)(*)	Không phát hiện LOD = 0,01 mgN/L	≤ 0,3
9	Chỉ số Permanganat (mg/l)	TCVN 6186 - 1996 (*)	0,96	≤ 2
10	Độ cứng (mg/l)	SMEWW 2340 C (2023) (*)	76,0	≤ 300
11	Độ mặn(mg/l)	TCVN 6194 - 1996 (*)	32,6	≤ 300
12	Hàm lượng Nitrit (mgN/l)	SMEWW 4500 NO ₂ - B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,001 mgN/L	≤ 0,05

13	Hàm lượng Nitrat (mgN/l)	SMEWW 4500-NO3 B (2023) (*)	0,28	≤ 2
14	Hàm lượng Sulfat (mg/l)	SMEWW 4500-SO ₄ -E (2023) (*)	17,1	≤ 250
15	Hàm lượng mangan (mg/l)	SMEWW 3111B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,02 mg/l	≤ 0,1
16	Hàm lượng Florua (mg/l)	TCVN 6195 : 1996 (*)	0,15	≤ 1,5
17	Hàm lượng Na (mg/l)	TCVN 6193-3:2000(*)	7,39	≤ 200
18	Coliforms (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (*)	Không phát hiện	< 3
19	E.Coli (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (*)	Không phát hiện	< 1
20	Pseudomonas aeruginosa (CFU/100ml)	TCVN 8881 : 2011(ISO 16266:2006)(*)	Không phát hiện	< 1

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017

Nhận xét: Mẫu thử nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo QCDP 02:2024/TG.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

**TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM –
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH THĂM DÒ CHỨC NĂNG**



Lê Hồng Phương

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**




Hoàng Thị Quỳnh Diệu

Số: 0331.25/KSBT-XN

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 01 năm 2026

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Mã số mẫu: 2171.25



Tên khách hàng : ĐOÀN NGOẠI KIỂM 155 - TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT ĐỒNG THÁP
Địa chỉ : Số 316 Quốc lộ 1A, tổ 22, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
Người lấy mẫu : Nguyễn Hoàng Hồ
Địa điểm lấy mẫu : Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang (TCN Tân Thành) - Tại Trạm Y tế Gò Công Đông. Địa chỉ: Ấp Tân Phú, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp
Ngày lấy mẫu : 24/12/2025
Tên mẫu : NƯỚC SẠCH - MS: 206-CNTG
Lượng mẫu : 4,5 L
Ngày nhận mẫu : 24/12/2025
Thời gian thử nghiệm : 24/12/2025 - 31/12/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu lý hóa đựng trong bình nhựa 2 lít và 1 lít, nhiệt độ mẫu 35,0°C và 34,9°C
Mẫu vi sinh đựng trong chai thủy tinh vô trùng, nhiệt độ mẫu 34,8°C
Mẫu thực hiện chỉ tiêu hydro sulfua đựng trong chai thủy tinh 500ml cố định bằng dung dịch NaOH và Zn(CH₃COO)₂.
Mẫu còn nguyên niêm phong của Đoàn ngoại kiểm.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
1	Mùi, vị	SMEWW 2150 - B (2023), SMEWW 2160 - B (2023)	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
2	Màu sắc (TCU)	TCVN 6185 - 2015(*)	< LOQ = 6 TCU	≤ 15
3	Độ đục (NTU)	TCVN 12402-1: 2020(*)	0,50	≤ 2
4	Độ pH	TCVN 6492 : 2011 (*)	7,65	6,0 - 8,5
5	Hàm lượng sắt (mg/l)	SMEWW 3111B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,02 mg/l	≤ 0,3
6	Tổng chất rắn hòa tan (mg/l)	SMEWW 2540 C (2023)(*)	310	≤ 1000
7	Hàm lượng Hydro Sulfua (mg/l)	SMEWW 4500S ²⁻ - F (2023)(*)	Không phát hiện LOD = 0,006 mg/l	≤ 0,05
8	Hàm lượng amoni (mgN/l)	SMEWW 4500NH ₃ -F(2023)(*)	Không phát hiện LOD = 0,01 mgN/L	≤ 0,3
9	Chỉ số Permanganat (mg/l)	TCVN 6186 - 1996 (*)	0,80	≤ 2
10	Độ cứng (mg/l)	SMEWW 2340 C (2023) (*)	77,0	≤ 300
11	Độ mặn(mg/l)	TCVN 6194 - 1996 (*)	25,5	≤ 300
12	Hàm lượng Nitrit (mgN/l)	SMEWW 4500 NO ₂ - B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,001 mgN/L	≤ 0,05

13	Hàm lượng Nitrat (mgN/l)	SMEWW 4500-NO3 B (2023) (*)	0,27	≤ 2
14	Hàm lượng Sulfat (mg/l)	SMEWW 4500-SO ₄ -E (2023) (*)	15,0	≤ 250
15	Hàm lượng mangan (mg/l)	SMEWW 3111B (2023) (*)	0,07	≤ 0,1
16	Hàm lượng Florua (mg/l)	TCVN 6195 : 1996 (*)	0,14	≤ 1,5
17	Hàm lượng Na (mg/l)	TCVN 6193-3:2000(*)	7,52	≤ 200
18	Coliforms (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (*)	Không phát hiện	< 3
19	E.Coli (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (*)	Không phát hiện	< 1
20	Pseudomonas aeruginosa (CFU/100ml)	TCVN 8881 : 2011(ISO 16266:2006)(*)	Không phát hiện	< 1

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017

Nhận xét: Mẫu thử nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo QCDP 02:2024/TG.

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.*

**TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM –
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH THẨM DÒ CHỨC NĂNG**



Lê Hồng Phương

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Thị Quỳnh Diệu

Số: 0331.25/KSBT-XN

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 01 năm 2026

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Mã số mẫu: 2172.25



Tên khách hàng : ĐOÀN NGOẠI KIỂM 155 - TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT ĐỒNG THÁP
Địa chỉ : Số 316 Quốc lộ 1A, tổ 22, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
Người lấy mẫu : Nguyễn Hoàng Hồ
Địa điểm lấy mẫu : Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang (TCN Tân Thành) - Tại hộ: Nguyễn Thị Bé Trang. Địa chỉ: Ấp Tân Phú, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp
Ngày lấy mẫu : 24/12/2025
Tên mẫu : NƯỚC SẠCH - MS: 207-CNTG
Lượng mẫu : 4,5 L
Ngày nhận mẫu : 24/12/2025
Thời gian thử nghiệm : 24/12/2025 - 31/12/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu lý hóa đựng trong bình nhựa 2 lít và 1 lít, nhiệt độ mẫu 35,0°C và 34,9°C
Mẫu vi sinh đựng trong chai thủy tinh vô trùng, nhiệt độ mẫu 34,8°C
Mẫu thực hiện chỉ tiêu hydro sulfua đựng trong chai thủy tinh 500ml cố định bằng dung dịch NaOH và Zn(CH₃COO)₂.
Mẫu còn nguyên niêm phong của Đoàn ngoại kiểm.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
1	Mùi, vị	SMEWW 2150 - B (2023), SMEWW 2160 - B (2023)	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
2	Màu sắc (TCU)	TCVN 6185 - 2015(*)	7,69	≤ 15
3	Độ đục (NTU)	TCVN 12402-1: 2020(*)	0,54	≤ 2
4	Độ pH	TCVN 6492 : 2011 (*)	7,50	6,0 - 8,5
5	Hàm lượng sắt (mg/l)	SMEWW 3111B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,02 mg/l	≤ 0,3
6	Tổng chất rắn hòa tan (mg/l)	SMEWW 2540 C (2023)(*)	330	≤ 1000
7	Hàm lượng Hydro Sulfua (mg/l)	SMEWW 4500S ²⁻ - F (2023)(*)	0,032	≤ 0,05
8	Hàm lượng amoni (mgN/l)	SMEWW 4500NH ₃ -F(2023)(*)	Không phát hiện LOD = 0,01 mgN/L	≤ 0,3
9	Chỉ số Permanganat (mg/l)	TCVN 6186 - 1996 (*)	0,80	≤ 2
10	Độ cứng (mg/l)	SMEWW 2340 C (2023) (*)	75,0	≤ 300
11	Độ mặn(mg/l)	TCVN 6194 - 1996 (*)	25,5	≤ 300
12	Hàm lượng Nitrit (mgN/l)	SMEWW 4500 NO ₂ - B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,001 mgN/L	≤ 0,05

13	Hàm lượng Nitrat (mgN/l)	SMEWW 4500-NO3 B (2023) (*)	0,27	≤ 2
14	Hàm lượng Sulfat (mg/l)	SMEWW 4500-SO ₄ -E (2023) (*)	18,3	≤ 250
15	Hàm lượng mangan (mg/l)	SMEWW 3111B (2023) (*)	0,10	≤ 0,1
16	Hàm lượng Florua (mg/l)	TCVN 6195 : 1996 (*)	0,16	≤ 1,5
17	Hàm lượng Na (mg/l)	TCVN 6193-3:2000(*)	7,41	≤ 200
18	Coliforms (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (*)	Không phát hiện	< 3
19	E.Coli (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (*)	Không phát hiện	< 1
20	Pseudomonas aeruginosa (CFU/100ml)	TCVN 8881 : 2011(ISO 16266:2006)(*)	Không phát hiện	< 1

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017

Nhận xét: Mẫu thử nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo QCĐP 02:2024/TG.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

**TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM –
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH THẨM ĐÒ CHỨC NĂNG**



Lê Hồng Phương

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Thị Quỳnh Diệu