

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
ĐOÀN NGOẠI KIỂM SỐ 155

Số: /TB-ĐNK
V/v thông báo kết quả ngoại
kiểm chất lượng nước sạch
của Hộ kinh doanh Nguyễn
Thị Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh

Thực hiện Quyết định số 155/QĐ-KSBT ngày 01/10/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc thành lập Đoàn ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2025 (gọi tắt là Đoàn ngoại kiểm);

Ngày 24/12/2025, Đoàn ngoại kiểm tiến hành kiểm tra hồ sơ nội kiểm và lấy 03 mẫu phân tích chất lượng nước sạch dùng cho sinh hoạt đối với trạm cấp nước sinh hoạt của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh (gọi tắt là đơn vị cấp nước). Đoàn ngoại kiểm thông báo kết quả ngoại kiểm đến đơn vị cấp nước như sau:

I. Về việc thực hiện công tác nội kiểm của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh:

- Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước: Đơn vị cấp nước có lập hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước sinh hoạt.
- Về tần suất, chế độ nội kiểm:
 - Đơn vị cấp nước có thực hiện nội kiểm các thông số nhóm A (9 thông số) theo QCVN 01-1:2024/BYT vào tháng 9/2025 với tần suất 02 mẫu trong tháng.
 - Đơn vị cấp nước chưa thực hiện nội kiểm các thông số nhóm B1, B2 theo QCVN 01-1:2024/BYT.
- Về tình hình chất lượng nước nội kiểm: Các mẫu thử nghiệm có thông số đạt theo QCVN 01-1:2024/BYT.
- Việc thực hiện chế độ công khai thông tin chất lượng nước: Đơn vị cấp nước có thực hiện công khai thông tin chất lượng nước và có lập báo cáo.

II. Kết quả mẫu phân tích chất lượng nước của Đoàn ngoại kiểm đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh

Căn cứ Điều 4 của QCVN 01-1:2024/BYT về Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Đoàn ngoại kiểm tiến hành lấy 03 mẫu thử nghiệm chất lượng nước sạch của

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh để đánh giá chất lượng nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt:

1. Đoàn ngoại kiểm lấy mẫu và phân tích thử nghiệm 21 thông số, gồm: Mùi vị, màu sắc, pH, độ đục, hàm lượng Asen, hàm lượng Amoni, chỉ số Permanganat, độ mặn, độ cứng, hàm lượng Florua, hàm lượng Mangan, hàm lượng Nitrat, hàm lượng Nitrit, hàm lượng Sắt, hàm lượng HydroSunfur, tổng chất rắn hòa tan, hàm lượng Natri, Hàm lượng Sulfate, Coliforms, E.coli và Pseudomonas Aeruginosa.

2. Kết quả phân tích chất lượng nước sạch của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh được nhận xét theo mức giới hạn quy định của QCDP 02:2024/TG:

- Trong 03 mẫu thử nghiệm: 03/03 mẫu có thông số vượt giới hạn cho phép của QCDP 02:2024/TG. Vị trí lấy mẫu, cụ thể:

+ Mẫu tại hộ Nguyễn Thị Phú, khu phố Thuận Hà, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp có thông số Hóa học (hàm lượng Natri) không đạt QCDP 02:2024/TG.

+ Mẫu tại trạm cấp nước, khu phố Thuận Hà, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp có thông số Hóa học (hàm lượng Natri) không đạt QCDP 02:2024/TG.

+ Mẫu tại Điểm Y tế Mỹ Tho 2, khu phố Thuận Hà, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp có thông số Hóa học (hàm lượng Natri) không đạt QCDP 02:2024/TG.

III. Đề xuất, kiến nghị

Đoàn ngoại kiểm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật yêu cầu Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh:

1. Về công tác nội kiểm chất lượng nước sạch:

- Đơn vị cung cấp nước thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch: các thông số nhóm A, nhóm B1, nhóm B2, nhóm B3 theo tần suất quy định tại Điều 5 của QCDP 02:2024/TG, số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm theo Điều 6 của QCDP 02:2024/TG.

- Thực hiện tổng hợp kết quả nội kiểm theo biểu mẫu số 05 (trong từng lần nội kiểm) và báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch theo biểu mẫu số 06 (hàng quý, năm) Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế.

2. Về kết quả mẫu thử nghiệm chất lượng nước sạch của Đoàn ngoại kiểm đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh có chất lượng nước không đảm bảo theo QCDP 02:2024/TG.

- Đoàn ngoại kiểm yêu cầu Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh thực hiện theo quy định¹ tại điểm e, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 52/TT/2024/TT-BYT.

- Đề nghị Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh báo cáo giải pháp khắc phục về Ủy ban nhân dân phường Mỹ Tho, Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước ngày 12/02/2026.

(Đính kèm: Các Phiếu kết quả thử nghiệm ngoại kiểm thông số chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (báo cáo);
- UBND phường Mỹ Tho (theo dõi giám sát);
- TTYT KV Mỹ Tho (theo dõi giám sát);
- TCHC (đăng website);
- Lưu: VT, Khoa SKMT-YTTH.

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

**Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Hoàng Thị Quỳnh Diệu**

¹ Điểm e, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 52/TT/2024/TT-BYT: Trường hợp kết quả thử nghiệm các thông số cảm quan, thông số hóa học, thông số nhiễm xạ không đạt theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật địa phương hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương thì đơn vị cấp nước phải tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân và áp dụng các biện pháp khắc phục, lấy mẫu và thử nghiệm lại các thông số không đạt. Số lượng và vị trí lấy mẫu: 01 mẫu tại bể chứa nước sạch đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới cấp nước, 01 mẫu lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng.

Kết quả thử nghiệm đạt theo quy định sau khi đã áp dụng các biện pháp khắc phục thì vẫn phải tiếp tục lấy mẫu và đánh giá lại các thông số không đạt trước đó với tần suất ít nhất 01 tháng một lần và trong vòng 03 tháng liên tục với số lượng, vị trí lấy mẫu: 01 mẫu tại bể chứa nước sạch đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới cấp nước, 01 mẫu lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng;

Kết quả thử nghiệm không đạt theo quy định sau khi đã áp dụng các biện pháp khắc phục, đơn vị cấp nước phải báo cáo ngay cho cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước để có biện pháp giải quyết, kịp thời cung cấp nước sạch cho người dân và báo cáo cơ quan y tế có thẩm quyền để theo dõi.