

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số: 371 /TB-KSBT
V/v thông báo kết quả ngoại kiểm
chất lượng nước sạch của Hộ
kinh doanh Trương Hồng Đang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Hộ kinh doanh Trương Hồng Đang
(*ấp 6, xã Thanh Hưng*)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ban hành Quyết định số 449/QĐ-KSBT ngày 28/9/2026 về việc thành lập Đoàn ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2026 (gọi tắt là Đoàn ngoại kiểm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật). Đoàn ngoại kiểm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch đối với các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh.

Ngày 06/10/2026, Đoàn ngoại kiểm Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiến hành kiểm tra hồ sơ nội kiểm và lấy 03 mẫu phân tích chất lượng nước sạch dùng cho sinh hoạt đối với trạm cấp nước sinh hoạt của Hộ kinh doanh Trương Hồng Đang (gọi tắt là đơn vị cấp nước).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo kết quả ngoại kiểm đến đơn vị cấp nước như sau:

I. Về việc thực hiện công tác nội kiểm của Hộ kinh doanh Trương Hồng Đang:

1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước: Đơn vị cấp nước có lập hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước sinh hoạt nhưng chưa đầy đủ.

2. Về tần suất, chế độ nội kiểm:

- Đơn vị cấp nước thực hiện nội kiểm các thông số nhóm A (7/8 thông số) và nhóm B1 theo QCDP 02:2024/TG vào tháng 3, 6, 9/2026 với tần suất 03 mẫu/tháng. (*Đơn vị không sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng*).

- Đơn vị cấp nước thực hiện nội kiểm các thông số nhóm B2 vào tháng 6/2026 với tần suất 03 mẫu trong tháng .

3. Về tình hình chất lượng nước nội kiểm: Các mẫu thử nghiệm có thông số nằm trong giới hạn cho phép của QCDP 02:2024/TG.

4. Việc thực hiện chế độ công khai thông tin chất lượng nước: Đơn vị cấp nước có thực hiện công khai thông tin chất lượng nước và có lập báo cáo.

II. Kết quả mẫu phân tích chất lượng nước ngoại kiểm đối với Hộ kinh doanh Trương Hồng Đang

Căn cứ Điều 4 của QCDP 02:2024/TG về Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Đoàn ngoại kiểm tiến hành lấy 03 mẫu thử nghiệm chất lượng nước sạch của Hộ kinh doanh Trương Hồng Đang để đánh giá chất lượng nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt:

1. Mẫu phân tích, thử nghiệm chất lượng nước sạch gồm các thông số nhóm A, B1, B2 của QCDP 02:2024/TG

2. Kết quả mẫu phân tích chất lượng nước sạch của Hộ kinh doanh Trương Hồng Đang được nhận xét theo mức giới hạn quy định của QCDP 02:2024/TG:

- Trong 03 mẫu thử nghiệm: 03/03 mẫu có các thông số vượt giới hạn cho phép của QCDP 02:2024/TG. Vị trí lấy mẫu, cụ thể:

+ Mẫu tại hộ Phan Văn Giếng, ấp 6, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp có thông số Vi sinh (Coliforms) không đạt QCDP 02:2024/TG.

+ Mẫu tại Nhà văn hóa ấp 3 cũ, ấp 6, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp có thông số Vi sinh (Coliforms) không đạt QCDP 02:2024/TG.

+ Mẫu tại hộ Phan Văn Dũng, ấp 6, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp có thông số Vi sinh (Coliforms) không đạt QCDP 02:2024/TG.

III. Đề xuất, kiến nghị

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật yêu cầu Hộ kinh doanh Trương Hồng Đang:

1. Về công tác nội kiểm chất lượng nước sạch:

- Đơn vị cung cấp nước thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch: các thông số nhóm A, nhóm B1, nhóm B2, nhóm B3 theo tần suất quy định tại Điều 5 của QCDP 02:2024/TG, số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm theo Điều 6 của QCDP 02:2024/TG.

- Thực hiện tổng hợp kết quả nội kiểm theo biểu mẫu số 05, đồng thời công khai thông tin chất lượng nước (trong từng lần nội kiểm) và báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch theo biểu mẫu số 06 (hàng quý, năm) Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế.

2. Về kết quả mẫu thử nghiệm ngoại kiểm chất lượng nước sạch đối với đơn vị cấp nước của Hộ kinh doanh Trương Hồng Đang có chất lượng nước không đảm bảo theo QCDP 02:2024/TG.

- Hộ kinh doanh Trương Hồng Đăng thực hiện theo quy định¹ tại điểm đ khoản 1, Điều 4 Thông tư số 52/TT/2024/TT-BYT.

- Đề nghị Hộ kinh doanh Trương Hồng Đăng báo cáo giải pháp khắc phục về Ủy ban nhân dân xã Thanh Hưng, Trạm Y tế xã Thanh Hưng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước ngày 28/11/2026.

(Đính kèm: Các Phiếu kết quả thử nghiệm ngoại kiểm thông số chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Hộ kinh doanh Trương Hồng Đăng)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (báo cáo);
- UBND xã Thanh Hưng;
- TYT xã Thanh Hưng;
- TCHC (đăng website);
- Lưu: VT, SKMT-YTTH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Thị Quỳnh Diệu

¹ Điểm đ, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 52/TT/2024/TT-BYT: Trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả thử nghiệm các thông số vi sinh vật không đạt theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật địa phương hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương, đơn vị cấp nước phải kiểm tra xác định nguyên nhân và áp dụng các biện pháp khắc phục, lấy mẫu và thử nghiệm lại các thông số vi sinh vật không đạt. Số lượng và vị trí lấy mẫu: 01 mẫu tại bể chứa nước sạch đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới cấp nước, 01 mẫu lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng.

Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt theo quy định sau khi đã áp dụng các biện pháp khắc phục, đơn vị cấp nước phải báo cáo ngay cho cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước để có biện pháp giải quyết, kịp thời cung cấp nước sạch cho người dân và báo cáo cơ quan y tế có thẩm quyền để theo dõi.