SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:469 /TB-KSBT
V/v thông báo kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cấp nước xã Tân Bình

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cấp nước xã Tân Bình
(Địa chỉ: ấp Tân An, xã Tân Phú Trung, tỉnh ĐồngTháp)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ban hành Quyết định số 449/QĐ-KSBT ngày 28/9/2026 về việc thành lập Đoàn ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2026 (gọi tắt là Đoàn ngoại kiểm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật). Đoàn ngoại kiểm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch đối với các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh.

Ngày 13/10/2026, Đoàn ngoại kiểm Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiến hành kiểm tra hồ sơ nội kiểm và lấy 03 mẫu phân tích chất lượng nước sạch dùng cho sinh hoạt đối với Nhà máy cấp nước Tân Bình của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cấp nước xã Tân Bình (gọi tắt là đơn vị cấp nước).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo kết quả ngoại kiểm đến đơn vị cấp nước như sau:

I. Về việc thực hiện công tác nội kiểm của Nhà máy cấp nước Tân Bình của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cấp nước xã Tân Bình:

1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước: Đơn vị cấp nước có lập hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước sinh hoạt.

2. Về tần suất, chế độ nội kiểm:

- Đơn vị cấp nước có thực hiện nội kiểm các thông số nhóm A (7/8 thông số) theo QCĐP 01:2023/ĐT từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026 và thực hiện với tần suất 01 tháng/lần và số lượng 01 mẫu/lần (tổng số mẫu là 11 mẫu).

- Đơn vị cấp nước có thực hiện nội kiểm các thông số nhóm B (26/26 thông số) và thực hiện với tần suất mỗi 06 tháng/lần và số lượng 1 mẫu/lần (tổng số mẫu là 02 mẫu).

3. Về tình hình chất lượng nước nội kiểm: Các mẫu thử nghiệm có chất lượng nước không đạt: Coliform vào tháng 9/2025 (nhóm A) và tháng 6/2026 (nhóm B) theo QCĐP 01:2023/ĐT. Có khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục đạt theo QCĐP 01:2023/ĐT.

4. Việc thực hiện chế độ công khai thông tin chất lượng nước: Đơn vị cấp nước có thực hiện công khai thông tin chất lượng nước và có lập báo cáo.

II. Kết quả mẫu phân tích chất lượng nước ngoại kiểm đối với Nhà máy cấp nước Tân Bình của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cấp nước xã Tân Bình:

Căn cứ Điều 4 của QCĐP 01:2023/ĐT về Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Đoàn ngoại kiểm tiến hành lấy 03 mẫu thử nghiệm chất lượng nước sạch của Nhà máy cấp nước Tân Bình để đánh giá chất lượng nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt:

1. Mẫu phân tích, thử nghiệm chất lượng nước sạch gồm các thông số nhóm A, B của QCĐP 01:2023/ĐT.

2. Kết quả mẫu phân tích chất lượng nước sạch của Nhà máy cấp nước Tân Bình được nhận xét theo mức giới hạn quy định của QCĐP 01:2023/ĐT.

Trong 03 mẫu thử nghiệm: 03/03 mẫu có thông số nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 01:2023/ĐT.

III. Đề xuất, kiến nghị

1. Về công tác nội kiểm chất lượng nước sạch:

- Đơn vị cung cấp nước tiếp tục duy trì thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch: các thông số nhóm A, nhóm B theo tần suất quy định tại Điều 5 của QCĐP 01:2023/ĐT, số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm theo Điều 6 của QCĐP 01:2023/ĐT.

2. Về kết quả mẫu thử nghiệm ngoại kiểm chất lượng nước sạch:

- Đề nghị Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cấp nước xã Tân Bình duy trì thực hiện công tác nội kiểm chất lượng nước và tổng hợp kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch, công khai thông tin chất lượng nước, báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch theo các biểu mẫu quy định Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế.

(Đính kèm: Các Phiếu kết quả thử nghiệm ngoại kiểm thông số chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Nhà máy cấp nước Tân Bình của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cấp nước xã Tân Bình)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (báo cáo);
- UBND xã Tân Phú Trung;
- TYT xã Tân Phú Trung;
- TCHC (đăng website);
- Lưu: VT, SKMT-YTTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Hoàng Thị Quỳnh Diệu