SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:472 /TB-KSBT
V/v thông báo kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch của Công ty TNHH cấp nước Phương Tín

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Công ty TNHH cấp nước Phương Tín
(Địa chỉ: số 18, ấp Phú Thạnh A, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ban hành Quyết định số 449/QĐ-KSBT ngày 28/9/2026 về việc thành lập Đoàn ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2026 (gọi tắt là Đoàn ngoại kiểm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật). Đoàn ngoại kiểm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch đối với các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh.

Ngày 12/10/2026, Đoàn ngoại kiểm Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiến hành kiểm tra hồ sơ nội kiểm và lấy 03 mẫu phân tích chất lượng nước sạch dùng cho sinh hoạt đối với Trạm cấp nước Phú Thuận A thuộc Công ty TNHH cấp nước Phương Tín (gọi tắt là đơn vị cấp nước).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo kết quả ngoại kiểm đến đơn vị cấp nước như sau:

I. Về việc thực hiện công tác nội kiểm của Công ty TNHH cấp nước Phương Tín:

1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước: tại thời điểm giám sát, đơn vị cấp nước chưa có hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước sinh hoạt. Chưa có lưu kết quả nội kiểm và báo cáo.

2. Về tần suất, chế độ nội kiểm:

- Đơn vị cấp nước chưa thực hiện nội kiểm các thông số nhóm A (7/8 thông số), thông số nhóm B (26 thông số) theo QCĐP 01:2023/ĐT.

3. Về tình hình chất lượng nước nội kiểm: chưa thực hiện nội kiểm theo QCĐP 01:2023/ĐT.

4. Việc thực hiện chế độ công khai thông tin chất lượng nước: Đơn vị cấp nước chưa thực hiện công khai thông tin chất lượng nước và báo cáo.

II. Kết quả mẫu phân tích chất lượng nước ngoại kiểm đối với Trạm cấp nước Phú Thuận A thuộc Công ty TNHH cấp nước Phương Tín

Căn cứ Điều 4 của QCĐP 01:2023/ĐT về Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép được ban hành kèm theo Quyết

định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Đoàn ngoại kiểm tiến hành lấy 03 mẫu thử nghiệm chất lượng nước sạch của Công ty TNHH cấp nước Phương Tín để đánh giá chất lượng nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt:

1. Mẫu phân tích, thử nghiệm chất lượng nước sạch gồm các thông số nhóm A, B của QCĐP 01:2023/ĐT.

2. Kết quả mẫu phân tích chất lượng nước sạch Trạm cấp nước Phú Thuận A thuộc Công ty TNHH cấp nước Phương Tín được nhận xét theo mức giới hạn quy định của QCĐP 01:2023/ĐT.

- Trong 03 mẫu thử nghiệm: 03/03 mẫu có thông số vượt giới hạn cho phép của QCĐP 01:2023/ĐT. Vị trí lấy mẫu, cụ thể:

+ Mẫu tại trạm: số 18, ấp Phú Thạnh A, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp có thông số Cảm quan và vô cơ (Độ đục) không đạt QCĐP 01:2023/ĐT.

+ Mẫu tại: Hộ Nguyễn Văn Nhỏ, tổ 18 ấp Phú Thạnh A, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp có thông số Cảm quan và vô cơ (Độ đục) không đạt QCĐP 01:2023/ĐT.

+ Mẫu tại: Hộ Đỗ Bảo Khiết, tổ 23 ấp Phú Thạnh A, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp có thông số Cảm quan và vô cơ (Độ đục) không đạt QCĐP 01:2023/ĐT.

III. Đề xuất, kiến nghị

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật yêu cầu Công ty TNHH cấp nước Phương Tín:

1. Về công tác nội kiểm chất lượng nước sạch:

- Đề nghị đơn vị cung cấp nước thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch: các thông số nhóm A, nhóm B theo tần suất quy định tại Điều 5 của QCĐP 01:2023/ĐT, số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm theo Điều 6 của QCĐP 01:2023/ĐT.

- Thực hiện tổng hợp kết quả nội kiểm theo biểu mẫu số 05, đồng thời công khai thông tin chất lượng nước (trong từng lần nội kiểm) và báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch theo biểu mẫu số 06 (hàng quý, năm) Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế.

2. Về kết quả mẫu thử nghiệm ngoại kiểm chất lượng nước sạch đối với Trạm cấp nước Phú Thuận A thuộc Công ty TNHH cấp nước Phương Tín có chất lượng nước không đảm bảo theo QCĐP 01:2023/ĐT.

- Đoàn ngoại kiểm yêu cầu Công ty TNHH cấp nước Phương Tín thực hiện theo quy định[1] tại điểm e, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 52/TT/2024/TT-BYT.

- Đề nghị Công ty TNHH cấp nước Phương Tín báo cáo giải pháp khắc phục về Ủy ban nhân dân xã Long Phú Thuận, Trạm Y tế xã Long Phú Thuận và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước ngày 09/12/2026.

(Đính kèm: Các Phiếu kết quả thử nghiệm ngoại kiểm thông số chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Trạm cấp nước Phú Thuận A thuộc Công ty TNHH cấp nước Phương Tín)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (báo cáo);
- UBND xã Long Phú Thuận;
- TYT xã Long Phú Thuận;
- TCHC (đăng website);
- Lưu: VT, SKMT-YTTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Hoàng Thị Quỳnh Diệu

- Điểm e, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 52/TT/2024/TT-BYT: Trường hợp kết quả thử nghiệm các thông số cảm quan, thông số hóa học, thông số nhiễm xạ không đạt theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật địa phương hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương thì đơn vị cấp nước phải tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân và áp dụng các biện pháp khắc phục, lấy mẫu và thử nghiệm lại các thông số không đạt. Số lượng và vị trí lấy mẫu: 01 mẫu tại bể chứa nước sạch đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới cấp nước, 01 mẫu lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng.

Kết quả thử nghiệm đạt theo quy định sau khi đã áp dụng các biện pháp khắc phục thì vẫn phải tiếp tục lấy mẫu và đánh giá lại các thông số không đạt trước đó với tần suất ít nhất 01 tháng một lần và trong vòng 03 tháng liên tục với số lượng, vị trí lấy mẫu: 01 mẫu tại bể chứa nước sạch đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới cấp nước, 01 mẫu lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng;

Kết quả thử nghiệm không đạt theo quy định sau khi đã áp dụng các biện pháp khắc phục, đơn vị cấp nước phải báo cáo ngay cho cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước để có biện pháp giải quyết, kịp thời cung cấp nước sạch cho người dân và báo cáo cơ quan y tế có thẩm quyền để theo dõi.