SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số: 0362.26/KSBT-XN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 11 năm 2026

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu: 1546.26

VILAS 502

Tên khách hàng : ĐOÀN NGOẠI KIỂM 449 - TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ : Số 316, quốc lộ 1A, tổ 22, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp

Người lấy mẫu : Nguyễn Thị Diệu Tâm

Địa điểm lấy mẫu : Trạm cấp nước Mỹ Lợi (Công ty TNHH MTV Hoàng Đạt). Tại hộ Trần Văn Chinh - Ấp Mỹ Lợi, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày lấy mẫu : 15/10/2026

Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT - MS: 112 - Đ3**

Lượng mẫu : 4.5 L

Ngày nhận mẫu : 15/10/2026

Thời gian thử nghiệm : 15/10/2026 - 23/10/2026

Tình trạng mẫu : Mẫu lý hóa đựng trong bình nhựa 2.0 lít và 1.0 lít;
Mẫu vi sinh đựng trong chai thủy tinh vô trùng;
Mẫu thực hiện chỉ tiêu Hydrosunfua đựng trong chai thủy tinh 500ml, cố định bằng dung dịch NaOH;
Mẫu đậy kín, bảo quản nhiệt độ thường.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
1	Mùi, vị	SMEWW 2150 - B (2023), SMEWW 2160 – B (2023)	Không có mùi,vị lạ	Không có mùi,vị lạ
2	Màu sắc (TCU)	TCVN 6185 - 2015(*)	9,80	≤ 15
3	Độ đục (NTU)	TCVN 12402-1: 2020(*)	0,92	≤ 2
4	Độ pH	TCVN 6492 : 2011 (*)	7,91	6,0 - 8,5
5	Hàm lượng sắt (mg/l)	SMEWW 3111B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,02 mg/l	≤ 0,3
6	Tổng chất rắn hòa tan (mg/l)	SMEWW 2540 C (2023)(*)	350	≤ 1000
7	Hàm lượng Asen (mg/l)	SMEWW 3114B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,0004 mg/l	≤ 0,01
8	Hàm lượng Hydro Sulfua (mg/l)	SMEWW 4500S^{2-} - F (2023)(*)	Không phát hiện LOD = 0,006 mg/l	≤ 0,05
9	*Hàm lượng Clo dư (mg/l)*	Test nhanh (**)	0,8	0,2 - 1,0
10	Hàm lượng amoni (mgN/l)	SMEWW 4500NH_3-F(2023)(*)	Không phát hiện LOD = 0,008 mgN/l	≤ 0,3
11	Chỉ số Permanganat (mg/l)	TCVN 6186 - 1996 (*)	0,80	≤ 2
12	Độ cứng (mg/l)	SMEWW 2340 C (2023) (*)	44,0	≤ 300

Đ/C: Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 22, Khu phố Long Hưng, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
ĐT: 0273.3872.368 - Fax: (84-273) 3881908 - Email:ttksbttg.xn@gmail.com

13	Độ mặn(mg/l)	TCVN 6194 - 1996 (*)	9,22	≤ 250
14	Hàm lượng Nitrit (mgN/l)	SMEWW 4500 NO_2- B (2023) (*)	< LOQ = 0,003 mgN/L	≤ 0,05
15	Hàm lượng Nitrat (mgN/l)	SMEWW 4500-NO3 B (2023) (*)	0,02	≤ 2
16	Hàm lượng Sulfat (mg/l)	SMEWW 4500-SO_4-E (2023) (*)	< LOQ = 4 mg/L	≤ 250
17	Hàm lượng mangan (mg/l)	SMEWW 3111B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,02 mg/l	≤ 0,1
18	Hàm lượng Florua (mg/l)	TCVN 6195 : 1996 (*)	0,25	≤ 1,5
19	Hàm lượng Na (mg/l)	TCVN 6193-3:2000(*)	71,7	≤ 200
20	Coliforms (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (*)	Không phát hiện	< 3
21	E.Coli (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (*)	Không phát hiện	< 1
22	Pseudomonas aeruginosa (CFU/100ml)	TCVN 8881 : 2011(ISO 16266:2006)(*)	Không phát hiện	< 1
23	Bari (Ba)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,03 mg/L	≤ 0,70
24	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,05 mg/L	≤ 0,30
25	Hàm lượng Cd (mg/l)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,003
26	Hàm lượng Pb (mg/l)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,002 mg/L	≤ 0,01
27	Tổng hoạt độ phóng xạ β	TCVN 6219 : 2021 (b)	Không phát hiện LOD = 0,2 Bq/L	≤ 1,00

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017

(b) Phép thử do Công ty Cổ phần Biển Đức thực hiện.

Nhận xét: Mẫu có các chỉ tiêu thử nghiệm đạt theo QCĐP 02 : 2024/TG.

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.*

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Lê Hồng Phương

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Hoàng Thị Quỳnh Diệu

Đ/C: Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 22, Khu phố Long Hưng, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
ĐT: 0273.3872.368 - Fax: (84-273) 3881908 - Email:ttksbttg.xn@gmail.com

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số: 0362.26/KSBT-XN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 11 năm 2026

VILAS 502

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Mã số mẫu: 1547.26

Tên khách hàng : ĐOÀN NGOẠI KIỂM 449 - TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ : Số 316, quốc lộ 1A, tổ 22, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp

Người lấy mẫu : Nguyễn Thị Diệu Tâm

Địa điểm lấy mẫu : Trạm cấp nước Mỹ Lợi (Công ty TNHH MTV Hoàng Đạt). Tại Trạm cấp nước - Ấp Mỹ Lợi, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp

Ngày lấy mẫu : 15/10/2026

Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT - MS: 113 - Đ3**

Lượng mẫu : 4.5 L

Ngày nhận mẫu : 15/10/2026

Thời gian thử nghiệm : 15/10/2026 - 23/10/2026

Tình trạng mẫu : Mẫu lý hóa đựng trong bình nhựa 2.0 lít và 1.0 lít;
Mẫu vi sinh đựng trong chai thủy tinh vô trùng;
Mẫu thực hiện chỉ tiêu Hydrosunfua đựng trong chai thủy tinh 500ml, cố định bằng dung dịch NaOH;
Mẫu đậy kín, bảo quản nhiệt độ thường.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
1	Mùi, vị	SMEWW 2150 - B (2023), SMEWW 2160 – B (2023)	Không có mùi,vị lạ	Không có mùi,vị lạ
2	Màu sắc (TCU)	TCVN 6185 - 2015(*)	9,80	≤ 15
3	Độ đục (NTU)	TCVN 12402-1: 2020(*)	0,88	≤ 2
4	Độ pH	TCVN 6492 : 2011 (*)	7,90	6,0 - 8,5
5	Hàm lượng sắt (mg/l)	SMEWW 3111B (2023) (*)	< LOQ = 0,05 mg/l	≤ 0,3
6	Tổng chất rắn hòa tan (mg/l)	SMEWW 2540 C (2023)(*)	370	≤ 1000
7	Hàm lượng Asen (mg/l)	SMEWW 3114B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,0004 mg/l	≤ 0,01
8	Hàm lượng Hydro Sulfua (mg/l)	SMEWW 4500S^{2-} - F (2023)(*)	Không phát hiện LOD = 0,006 mg/l	≤ 0,05
9	*Hàm lượng Clo dư (mg/l)*	Test nhanh (**)	0,9	0,2 - 1,0
10	Hàm lượng amoni (mgN/l)	SMEWW 4500NH_3-F(2023)(*)	Không phát hiện LOD = 0,008 mgN/l	≤ 0,3
11	Chỉ số Permanganat (mg/l)	TCVN 6186 - 1996 (*)	0,80	≤ 2
12	Độ cứng (mg/l)	SMEWW 2340 C (2023) (*)	43,0	≤ 300

Đ/C: Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 22, Khu phố Long Hưng, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
ĐT: 0273.3872.368 - Fax: (84-273) 3881908 - Email:ttksbttg.xn@gmail.com

13	Độ mặn(mg/l)	TCVN 6194 - 1996 (*)	< LOQ = 5 mg/L	≤ 250
14	Hàm lượng Nitrit (mgN/l)	SMEWW 4500 NO_2- B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,001 mgN/L	≤ 0,05
15	Hàm lượng Nitrat (mgN/l)	SMEWW 4500-NO3 B (2023) (*)	0,02	≤ 2
16	Hàm lượng Sulfat (mg/l)	SMEWW 4500-SO_4-E (2023) (*)	< LOQ = 4 mg/L	≤ 250
17	Hàm lượng mangan (mg/l)	SMEWW 3111B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,02 mg/l	≤ 0,1
18	Hàm lượng Florua (mg/l)	TCVN 6195 : 1996 (*)	0,24	≤ 1,5
19	Hàm lượng Na (mg/l)	TCVN 6193-3:2000(*)	105,3	≤ 200
20	Coliforms (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (*)	Không phát hiện	< 3
21	E.Coli (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (*)	Không phát hiện	< 1
22	Pseudomonas aeruginosa (CFU/100ml)	TCVN 8881 : 2011(ISO 16266:2006)(*)	Không phát hiện	< 1
23	Bari (Ba)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,03 mg/L	≤ 0,70
24	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,05 mg/L	≤ 0,30
25	Hàm lượng Cd (mg/l)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,003
26	Hàm lượng Pb (mg/l)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,002 mg/L	≤ 0,01
27	Tổng hoạt độ phóng xạ β	TCVN 6219 : 2021 (b)	Không phát hiện LOD = 0,2 Bq/L	≤ 1,00

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017

(b) Phép thử do Công ty Cổ phần Biển Đức thực hiện.

Nhận xét: Mẫu có các chỉ tiêu thử nghiệm đạt theo QCĐP 02 : 2024/TG.

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.*

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Lê Hồng Phương

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Hoàng Thị Quỳnh Diệu

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số: 0362.26 KSBT-XN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 11 năm 2026

VILAS 502

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Mã số mẫu: 1548.26

Tên khách hàng : ĐOÀN NGOẠI KIỂM 449 - TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ : Số 316, quốc lộ 1A, tổ 22, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp

Người lấy mẫu : Nguyễn Thị Diệu Tâm

Địa điểm lấy mẫu : Trạm cấp nước Mỹ Lợi (Công ty TNHH MTV Hoàng Đạt). Tại điểm y tế Phước Lập (Trạm y tế xã Tân Phước 3) - Ấp Mỹ Lợi, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp

Ngày lấy mẫu : 15/10/2026

Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT - MS: 114 - Đ3**

Lượng mẫu : 4.5 L

Ngày nhận mẫu : 15/10/2026

Thời gian thử nghiệm : 15/10/2026 - 23/10/2026

Tình trạng mẫu : Mẫu lý hóa đựng trong bình nhựa 2.0 lít và 1.0 lít;
Mẫu vi sinh đựng trong chai thủy tinh vô trùng;
Mẫu thực hiện chỉ tiêu Hydrosunfua đựng trong chai thủy tinh 500ml, cố định bằng dung dịch NaOH;
Mẫu dậy kín, bảo quản nhiệt độ thường.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
1	Mùi, vị	SMEWW 2150 - B (2023), SMEWW 2160 – B (2023)	Không có mùi,vị lạ	Không có mùi,vị lạ
2	Màu sắc (TCU)	TCVN 6185 - 2015(*)	7,84	≤ 15
3	Độ đục (NTU)	TCVN 12402-1: 2020(*)	1,1	≤ 2
4	Độ pH	TCVN 6492 : 2011 (*)	7,84	6,0 - 8,5
5	Hàm lượng sắt (mg/l)	SMEWW 3111B (2023) (*)	< LOQ = 0,05 mg/l	≤ 0,3
6	Tổng chất rắn hòa tan (mg/l)	SMEWW 2540 C (2023)(*)	365	≤ 1000
7	Hàm lượng Asen (mg/l)	SMEWW 3114B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,0004 mg/l	≤ 0,01
8	Hàm lượng Hydro Sulfua (mg/l)	SMEWW 4500S^{2-} - F (2023)(*)	Không phát hiện LOD = 0,006 mg/l	≤ 0,05
9	*Hàm lượng Clo dư (mg/l)*	Test nhanh (**)	0,8	0,2 - 1,0
10	Hàm lượng amoni (mgN/l)	SMEWW 4500NH_3-F(2023)(*)	Không phát hiện LOD = 0,008 mgN/l	≤ 0,3
11	Chỉ số Permanganat (mg/l)	TCVN 6186 - 1996 (*)	0,80	≤ 2
12	Độ cứng (mg/l)	SMEWW 2340 C (2023) (*)	46,0	≤ 300

ĐC: Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 22, Khu phố Long Hưng, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
Tel: 0273.3872.368 - Fax: (84-273) 3881908 - Email:ttksbttg.xn@gmail.com

13	Độ mặn(mg/l)	TCVN 6194 - 1996 (*)	13,5	≤ 250
14	Hàm lượng Nitrit (mgN/l)	SMEWW 4500 NO_2- B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,001 mgN/L	≤ 0,05
15	Hàm lượng Nitrat (mgN/l)	SMEWW 4500-NO3 B (2023) (*)	0,01	≤ 2
16	Hàm lượng Sulfat (mg/l)	SMEWW 4500-SO_4-E (2023) (*)	< LOQ = 4 mg/L	≤ 250
17	Hàm lượng mangan (mg/l)	SMEWW 3111B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,02 mg/l	≤ 0,1
18	Hàm lượng Florua (mg/l)	TCVN 6195 : 1996 (*)	0,27	≤ 1,5
19	Hàm lượng Na (mg/l)	TCVN 6193-3:2000(*)	112,1	≤ 200
20	Coliforms (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (*)	Không phát hiện	< 3
21	E.Coli (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (*)	Không phát hiện	< 1
22	Pseudomonas aeruginosa (CFU/100ml)	TCVN 8881 : 2011(ISO 16266:2006)(*)	Không phát hiện	< 1
23	Bari (Ba)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,03 mg/L	≤ 0,70
24	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,05 mg/L	≤ 0,30
25	Hàm lượng Cd (mg/l)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,003
26	Hàm lượng Pb (mg/l)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,002 mg/L	≤ 0,01
27	Tổng hoạt độ phóng xạ β	TCVN 6219 : 2021 (b)	Không phát hiện LOD = 0,2 Bq/L	≤ 1,00

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017

(b) Phép thử do Công ty Cổ phần Biển Đức thực hiện.

Nhận xét: Mẫu có các chỉ tiêu thử nghiệm đạt theo QCĐP 02 : 2024/TG.

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.*

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Lê Hồng Phương

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Hoàng Thị Quỳnh Diệu

Đ/C: Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 22, Khu phố Long Hưng, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
ĐT: 0273.3872.368 - Fax: (84-273) 3881908 - Email:ttksbttg.xn@gmail.com

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số: 0362.26/KSBT-XN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 11 năm 2026

VILAS 502

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu: 1549.26

Tên khách hàng : ĐOÀN NGOẠI KIỂM 449 - TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ : Số 316, quốc lộ 1A, tổ 22, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp

Người lấy mẫu : Nguyễn Thị Diệu Tâm

Địa điểm lấy mẫu : Trạm cấp nước Mỹ Hòa (Công ty TNHH MTV Hoàng Đạt). Tại hộ Phạm Văn Hùng - Ấp Mỹ Hòa, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày lấy mẫu : 15/10/2026

Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT - MS: 115 - Đ3**

Lượng mẫu : 4.5 L

Ngày nhận mẫu : 15/10/2026

Thời gian thử nghiệm : 15/10/2026 - 23/10/2026

Tình trạng mẫu : Mẫu lý hóa đựng trong bình nhựa 2.0 lít và 1.0 lít;
Mẫu vi sinh đựng trong chai thủy tinh vô trùng;
Mẫu thực hiện chỉ tiêu Hydrosunfua đựng trong chai thủy tinh 500ml, cố định bằng dung dịch NaOH;
Mẫu đậy kín, bảo quản nhiệt độ thường.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
1	Mùi, vị	SMEWW 2150 - B (2023), SMEWW 2160 – B (2023)	Không có mùi,vị lạ	Không có mùi,vị lạ
2	Màu sắc (TCU)	TCVN 6185 - 2015(*)	7,84	≤ 15
3	Độ đục (NTU)	TCVN 12402-1: 2020(*)	1,4	≤ 2
4	Độ pH	TCVN 6492 : 2011 (*)	7,84	6,0 - 8,5
5	Hàm lượng sắt (mg/l)	SMEWW 3111B (2023) (*)	0,07	≤ 0,3
6	Tổng chất rắn hòa tan (mg/l)	SMEWW 2540 C (2023)(*)	355	≤ 1000
7	Hàm lượng Asen (mg/l)	SMEWW 3114B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,0004 mg/l	≤ 0,01
8	Hàm lượng Hydro Sulfua (mg/l)	SMEWW 4500S^{2-} - F (2023)(*)	Không phát hiện LOD = 0,006 mg/l	≤ 0,05
9	*Hàm lượng Clo dư (mg/l)*	Test nhanh (**)	0,9	0,2 - 1,0
10	Hàm lượng amoni (mgN/l)	SMEWW 4500NH_3-F(2023)(*)	Không phát hiện LOD = 0,008 mgN/l	≤ 0,3
11	Chỉ số Permanganat (mg/l)	TCVN 6186 - 1996 (*)	0,80	≤ 2
12	Độ cứng (mg/l)	SMEWW 2340 C (2023) (*)	47,0	≤ 300

Đ/C: Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 22, Khu phố Long Hưng, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
ĐT: 0273.3872.368 - Fax: (84-273) 3881908 - Email:ttksbttg.xn@gmail.com

13	Độ mặn(mg/l)	TCVN 6194 - 1996 (*)	< LOQ = 5 mg/L	≤ 250
14	Hàm lượng Nitrit (mgN/l)	SMEWW 4500 NO_2- B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,001 mgN/L	≤ 0,05
15	Hàm lượng Nitrat (mgN/l)	SMEWW 4500-NO3 B (2023) (*)	< LOQ = 0,007 mgN/L	≤ 2
16	Hàm lượng Sulfat (mg/l)	SMEWW 4500-SO_4-E (2023) (*)	< LOQ = 4 mg/L	≤ 250
17	Hàm lượng mangan (mg/l)	SMEWW 3111B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,02 mg/l	≤ 0,1
18	Hàm lượng Florua (mg/l)	TCVN 6195 : 1996 (*)	0,22	≤ 1,5
19	Hàm lượng Na (mg/l)	TCVN 6193-3:2000(*)	100,9	≤ 200
20	Coliforms (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (*)	Không phát hiện	< 3
21	E.Coli (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (*)	Không phát hiện	< 1
22	Pseudomonas aeruginosa (CFU/100ml)	TCVN 8881 : 2011(ISO 16266:2006)(*)	Không phát hiện	< 1
23	Bari (Ba)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,03 mg/L	≤ 0,70
24	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,05 mg/L	≤ 0,30
25	Hàm lượng Cd (mg/l)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,003
26	Hàm lượng Pb (mg/l)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,002 mg/L	≤ 0,01
27	Tổng hoạt độ phóng xạ β	TCVN 6219 : 2021 (b)	Không phát hiện LOD = 0,2 Bq/L	≤ 1,00

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017

(b) Phép thử do Công ty Cổ phần Biển Đức thực hiện.

Nhận xét: Mẫu có các chỉ tiêu thử nghiệm đạt theo QCĐP 02 : 2024/TG.

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.*

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM –
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Lê Hồng Phương

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Hoàng Thị Quỳnh Diệu

Đ/C: Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 22, Khu phố Long Hưng, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
ĐT: 0273.3872.368 - Fax: (84-273) 3881908 - Email:ttksbttg.xn@gmail.com

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số: 0362.26/KSBT-XN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 11 năm 2026

VILAS 502

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu: 1550.26

Tên khách hàng : ĐOÀN NGOẠI KIỂM 449 - TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ : Số 316, quốc lộ 1A, tổ 22, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp

Người lấy mẫu : Nguyễn Thị Diệu Tâm

Địa điểm lấy mẫu : Trạm cấp nước Mỹ Hòa (Công ty TNHH MTV Hoàng Đạt). Tại Trạm cấp nước - Ấp Mỹ Hòa, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày lấy mẫu : 15/10/2026

Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT - MS: 116 - Đ3**

Lượng mẫu : 4.5 L

Ngày nhận mẫu : 15/10/2026

Thời gian thử nghiệm : 15/10/2026 - 23/10/2026

Tình trạng mẫu : Mẫu lý hóa đựng trong bình nhựa 2.0 lít và 1.0 lít;
Mẫu vi sinh đựng trong chai thủy tinh vô trùng;
Mẫu thực hiện chỉ tiêu Hydrosunfua đựng trong chai thủy tinh 500ml, cố định bằng dung dịch NaOH;
Mẫu đậy kín, bảo quản nhiệt độ thường.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
1	Mùi, vị	SMEWW 2150 - B (2023), SMEWW 2160 – B (2023)	Không có mùi,vị lạ	Không có mùi,vị lạ
2	Màu sắc (TCU)	TCVN 6185 - 2015(*)	7,84	≤ 15
3	Độ đục (NTU)	TCVN 12402-1: 2020(*)	0,78	≤ 2
4	Độ pH	TCVN 6492 : 2011 (*)	7,82	6,0 - 8,5
5	Hàm lượng sắt (mg/l)	SMEWW 3111B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,02 mg/L	≤ 0,3
6	Tổng chất rắn hòa tan (mg/l)	SMEWW 2540 C (2023)(*)	375	≤ 1000
7	Hàm lượng Asen (mg/l)	SMEWW 3114B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,0004 mg/l	≤ 0,01
8	Hàm lượng Hydro Sulfua (mg/l)	SMEWW 4500S^{2-} - F (2023)(*)	0,077	≤ 0,05
9	*Hàm lượng Clo dư (mg/l)*	Test nhanh (**)	0,7	0,2 - 1,0
10	Hàm lượng amoni (mgN/l)	SMEWW 4500NH_3-F(2023)(*)	Không phát hiện LOD = 0,008 mgN/l	≤ 0,3
11	Chỉ số Permanganat (mg/l)	TCVN 6186 - 1996 (*)	0,80	≤ 2
12	Độ cứng (mg/l)	SMEWW 2340 C (2023) (*)	37,0	≤ 300

Đ/C: Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 22, Khu phố Long Hưng, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
ĐT: 0273.3872.368 - Fax: (84-273) 3881908 - Email:ttksbttg.xn@gmail.com

13	Độ mặn(mg/l)	TCVN 6194 - 1996 (*)	9,93	≤ 250
14	Hàm lượng Nitrit (mgN/l)	SMEWW 4500 NO_2- B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,001 mgN/L	≤ 0,05
15	Hàm lượng Nitrat (mgN/l)	SMEWW 4500-NO3 B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,002 mgN/L	≤ 2
16	Hàm lượng Sulfat (mg/l)	SMEWW 4500-SO_4-E (2023) (*)	9,69	≤ 250
17	Hàm lượng mangan (mg/l)	SMEWW 3111B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,02 mg/l	≤ 0,1
18	Hàm lượng Florua (mg/l)	TCVN 6195 : 1996 (*)	0,20	≤ 1,5
19	Hàm lượng Na (mg/l)	TCVN 6193-3:2000(*)	133,6	≤ 200
20	Coliforms (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (*)	Không phát hiện	< 3
21	E.Coli (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (*)	Không phát hiện	< 1
22	Pseudomonas aeruginosa (CFU/100ml)	TCVN 8881 : 2011(ISO 16266:2006)(*)	Không phát hiện	< 1
23	Bari (Ba)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,03 mg/L	≤ 0,70
24	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,05 mg/L	≤ 0,30
25	Hàm lượng Cd (mg/l)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,003
26	Hàm lượng Pb (mg/l)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,002 mg/L	≤ 0,01
27	Tổng hoạt độ phóng xạ β	TCVN 6219 : 2021 (b)	Không phát hiện LOD = 0,2 Bq/L	≤ 1,00

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017

(b) Phép thử do Công ty Cổ phần Biển Đức thực hiện.

Nhận xét: Mẫu thử nghiệm có chỉ tiêu hàm lượng Hydro Sulfua không đạt theo QCĐP 02 : 2024/TG.

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.*

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Lê Hồng Phương

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Hoàng Thị Quỳnh Diệu

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số: 0362.26/KSBT-XN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 11 năm 2026

VILAS 502

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu: 1551.26

Tên khách hàng : ĐOÀN NGOẠI KIỂM 449 - TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ : Số 316, quốc lộ 1A, tổ 22, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp

Người lấy mẫu : Nguyễn Thị Diệu Tâm

Địa điểm lấy mẫu : Trạm cấp nước Mỹ Hòa (Công ty TNHH MTV Hoàng Đạt). Tại hộ Phạm Văn Út - Ấp Mỹ Hòa, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày lấy mẫu : 15/10/2026

Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT - MS: 117 - Đ3**

Lượng mẫu : 4.5 L

Ngày nhận mẫu : 15/10/2026

Thời gian thử nghiệm : 15/10/2026 - 23/10/2026

Tình trạng mẫu : Mẫu lý hóa đựng trong bình nhựa 2.0 lít và 1.0 lít;
Mẫu vi sinh đựng trong chai thủy tinh vô trùng;
Mẫu thực hiện chỉ tiêu Hydrosunfua đựng trong chai thủy tinh 500ml, cố định bằng dung dịch NaOH;
Mẫu đậy kín, bảo quản nhiệt độ thường.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
1	Mùi, vị	SMEWW 2150 - B (2023), SMEWW 2160 – B (2023)	Không có mùi,vị lạ	Không có mùi,vị lạ
2	Màu sắc (TCU)	TCVN 6185 - 2015(*)	7,84	≤ 15
3	Độ đục (NTU)	TCVN 12402-1: 2020(*)	0,58	≤ 2
4	Độ pH	TCVN 6492 : 2011 (*)	7,84	6,0 - 8,5
5	Hàm lượng sắt (mg/l)	SMEWW 3111B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,02 mg/L	≤ 0,3
6	Tổng chất rắn hòa tan (mg/l)	SMEWW 2540 C (2023)(*)	380	≤ 1000
7	Hàm lượng Asen (mg/l)	SMEWW 3114B (2023) (*)	< LOQ = 0,001 mg/l	≤ 0,01
8	Hàm lượng Hydro Sulfua (mg/l)	SMEWW 4500S^{2-} - F (2023)(*)	0,045	≤ 0,05
9	*Hàm lượng Clo dư (mg/l)*	Test nhanh (**)	0,8	0,2 - 1,0
10	Hàm lượng amoni (mgN/l)	SMEWW 4500NH_3-F(2023)(*)	Không phát hiện LOD = 0,008 mgN/l	≤ 0,3
11	Chỉ số Permanganat (mg/l)	TCVN 6186 - 1996 (*)	0,64	≤ 2
12	Độ cứng (mg/l)	SMEWW 2340 C (2023) (*)	35,0	≤ 300

Đ/C: Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 22, Khu phố Long Hưng, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
ĐT: 0273.3872.368 - Fax: (84-273) 3881908 - Email:ttksbttg.xn@gmail.com

13	Độ mặn(mg/l)	TCVN 6194 - 1996 (*)	9,93	≤ 250
14	Hàm lượng Nitrit (mgN/l)	SMEWW 4500 NO_2- B (2023) (*)	< LOQ = 0,003 mgN/L	≤ 0,05
15	Hàm lượng Nitrat (mgN/l)	SMEWW 4500-NO3 B (2023) (*)	< LOQ = 0,007 mgN/L	≤ 2
16	Hàm lượng Sulfat (mg/l)	SMEWW 4500-SO_4-E (2023) (*)	10,2	≤ 250
17	Hàm lượng mangan (mg/l)	SMEWW 3111B (2023) (*)	Không phát hiện LOD = 0,02 mg/l	≤ 0,1
18	Hàm lượng Florua (mg/l)	TCVN 6195 : 1996 (*)	0,23	≤ 1,5
19	Hàm lượng Na (mg/l)	TCVN 6193-3:2000(*)	113,8	≤ 200
20	Coliforms (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (*)	Không phát hiện	< 3
21	E.Coli (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (*)	Không phát hiện	< 1
22	Pseudomonas aeruginosa (CFU/100ml)	TCVN 8881 : 2011(ISO 16266:2006)(*)	Không phát hiện	< 1
23	Bari (Ba)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,03 mg/L	≤ 0,70
24	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,05 mg/L	≤ 0,30
25	Hàm lượng Cd (mg/l)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,003
26	Hàm lượng Pb (mg/l)	SMEWW 3125B : 2023 (b)	Không phát hiện LOD = 0,002 mg/L	≤ 0,01
27	Tổng hoạt độ phóng xạ β	TCVN 6219 : 2021 (b)	Không phát hiện LOD = 0,2 Bq/L	≤ 1,00

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017

(b) Phép thử do Công ty Cổ phần Biển Đức thực hiện.

Nhận xét: Mẫu có các chỉ tiêu thử nghiệm đạt theo QCĐP 02 : 2024/TG.

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.*

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Lê Hồng Phương

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Hoàng Thị Quỳnh Diệu

Đ/C: Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 22, Khu phố Long Hưng, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
ĐT: 0273.3872.368 - Fax: (84-273) 3881908 - Email:ttksbttg.xn@gmail.com