SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 578 /TB-KSBT
V/v thông báo kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch của Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Đồng Tháp

Đồng Tháp, ngày18tháng11năm 2026

Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Đồng Tháp
(Địa chỉ: Khu phố Trung Lương, Phường Trung An, tỉnh ĐồngTháp)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ban hành Quyết định số 449/QĐ-KSBT ngày 28/9/2026 về việc thành lập Đoàn ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2026 (gọi tắt là Đoàn ngoại kiểm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật). Đoàn ngoại kiểm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch đối với các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh.

Đoàn ngoại kiểm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiến hành kiểm tra hồ sơ nội kiểm và lấy 03 mẫu phân tích chất lượng nước sạch dùng cho sinh hoạt đối với mỗi trạm (tổng cộng 06 mẫu) của Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Đồng Tháp (gọi tắt là đơn vị cấp nước), cụ thể:

- Ngày 15/10/2026: Trạm cấp nước Cà Vàng, xã Tân Thành;

- Ngày 20/10/2026: Hệ thống cấp nước tập trung ấp Phú Trung, xã Tân Long.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo kết quả ngoại kiểm đến đơn vị cấp nước như sau:

I. Về việc thực hiện công tác:

1. Trạm cấp nước Cà Vàng:

a) Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước: Đơn vị cấp nước có lập hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước sinh hoạt đầy đủ, đúng quy định.

b) Tần suất, chế độ nội kiểm:

- Đơn vị cấp nước có thực hiện nội kiểm các thông số nhóm A theo QCĐP 01:2023/ĐT từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026: tần suất 01 tháng/lần, tổng số 30 mẫu (từ tháng 10/2025 đến tháng 5/2026 lấy 03 mẫu/tháng; từ tháng 6 đến tháng 9/2026 lấy 02 mẫu/tháng)

- Đơn vị cấp nước có thực hiện nội kiểm các thông số nhóm B thực hiện 6 tháng/lần, với tần suất lấy 03 mẫu/lần, tổng số 06 mẫu.

c) Tình hình chất lượng nước nội kiểm: Các mẫu thử nghiệm có kết quả đạt theo QCĐP 01:2023/ĐT.

d) Việc thực hiện chế độ công khai thông tin chất lượng nước: Đơn vị cấp nước có thực hiện công khai thông tin chất lượng nước tại trạm và có lập báo cáo nội kiểm.

2. Hệ thống cấp nước tập trung ấp Phú Trung:

a) Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước: Đơn vị cấp nước có lập hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước sinh hoạt đầy đủ, đúng quy định.

b) Tần suất, chế độ nội kiểm:

- Đơn vị cấp nước có thực hiện nội kiểm các thông số nhóm A theo QCĐP 01:2023/ĐT từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026, thực hiện đúng tần suất quy định, tổng số 36 mẫu.

- Đơn vị cấp nước có thực hiện nội kiểm các thông số nhóm B, thực hiện đúng tần suất quy định, tổng số 06 mẫu.

c) Tình hình chất lượng nước nội kiểm: Các mẫu thử nghiệm có kết quả đạt theo QCĐP 01:2023/ĐT.

d) Việc thực hiện chế độ công khai thông tin chất lượng nước: Đơn vị cấp nước có thực hiện công khai thông tin chất lượng nước tại trạm và có lập báo cáo nội kiểm.

II. Kết quả mẫu phân tích chất lượng nước ngoại kiểm đối với Trạm cấp nước Cà Vàng và Hệ thống cấp nước tập trung ấp Phú Trung thuộc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Đồng Tháp:

Căn cứ Điều 4 của QCĐP 01:2023/ĐT về Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Đoàn ngoại kiểm tiến hành lấy 06 mẫu thử nghiệm chất lượng nước sạch của Trạm cấp nước Cà Vàng và Hệ thống cấp nước tập trung ấp Phú Trung để đánh giá chất lượng nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt. Mẫu phân tích, thử nghiệm gồm các thông số nhóm A, B của QCĐP 01:2023/ĐT; kết quả được nhận xét theo mức giới hạn quy định của QCĐP 01:2023/ĐT.

1. Trạm cấp nước Cà Vàng:

Trong 03 mẫu thử nghiệm: 02/03 mẫu có thông số vượt giới hạn cho phép của QCĐP 01:2023/ĐT. Vị trí lấy mẫu cụ thể:

+ Mẫu tại trạm: Tổ 11, ấp Cà Vàng, xã Tân Thành, có kết quả đạt theo QCĐP 01:2023/ĐT;

+ Mẫu trên mạng lưới tại: Hộ Huỳnh Văn Minh, có thông số Hóa học (Độ đục) không đạt QCĐP 01:2023/ĐT;

+ Mẫu trên mạng lưới tại: Hộ Lê Ngọc Trung, có thông số Hóa học (Độ đục) không đạt QCĐP 01:2023/ĐT.

2. Hệ thống cấp nước tập trung ấp Phú Trung:

Trong 03 mẫu thử nghiệm: 03/03 mẫu có thông số nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 01:2023/ĐT.

III. Đề xuất, kiến nghị

1. Về công tác nội kiểm chất lượng nước sạch:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị duy trì thực hiện công tác nội kiểm chất lượng nước sạch theo QCĐP 01:2023/ĐT được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và tổng hợp kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch, công khai thông tin chất lượng nước, báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch theo các biểu mẫu quy định Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế.

2. Về kết quả mẫu thử nghiệm ngoại kiểm chất lượng nước sạch đối với đơn vị cấp nước của Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Đồng Tháp có chất lượng nước không đảm bảo theo QCĐP 01:2023/ĐT.

- Đoàn ngoại kiểm yêu cầu thực hiện theo quy định[1] tại điểm đ, điểm e, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 52/TT/2024/TT-BYT.

- Đề nghị Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Đồng Tháp báo cáo giải pháp khắc phục về Ủy ban nhân dân Xã Tân Thành, Trạm Y tế Xã Tân Thành và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước ngày 20/12/2026.

(Đính kèm: Các Phiếu kết quả thử nghiệm ngoại kiểm thông số chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Trạm cấp nước Cà Vàng và Hệ thống cấp nước tập trung ấp Phú Trung)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (báo cáo);
- UBND Xã Tân Thành, Xã Tân Long;
- TYT Xã Tân Thành, Xã Tân Long;
- TCHC (đăng website);
- Lưu: VT, SKMT-YTTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Hoàng Thị Quỳnh Diệu

[1] - Điểm đ, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 52/TT/2024/TT-BYT: Trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả thử nghiệm các thông số vi sinh vật không đạt theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật địa phương hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương, đơn vị cấp nước phải kiểm tra xác định nguyên nhân và áp dụng các biện pháp khắc phục, lấy mẫu và thử nghiệm lại các thông số vi sinh vật không đạt. Số lượng và vị trí lấy mẫu: 01 mẫu tại bể chứa nước sạch đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới cấp nước, 01 mẫu lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng.

Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt theo quy định sau khi đã áp dụng các biện pháp khắc phục, đơn vị cấp nước phải báo cáo ngay cho cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước để có biện pháp giải quyết, kịp thời cung cấp nước sạch cho người dân và báo cáo cơ quan y tế có thẩm quyền để theo dõi;

- Điểm e, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 52/TT/2024/TT-BYT: Trường hợp kết quả thử nghiệm các thông số cảm quan, thông số hóa học, thông số nhiễm xạ không đạt theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật địa phương hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương thì đơn vị cấp nước phải tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân và áp dụng các biện pháp khắc phục, lấy mẫu và thử nghiệm lại các thông số không đạt. Số lượng và vị trí lấy mẫu: 01 mẫu tại bể chứa nước sạch đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới cấp nước, 01 mẫu lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng.

Kết quả thử nghiệm đạt theo quy định sau khi đã áp dụng các biện pháp khắc phục thì vẫn phải tiếp tục lấy mẫu và đánh giá lại các thông số không đạt trước đó với tần suất ít nhất 01 tháng một lần và trong vòng 03 tháng liên tục với số lượng, vị trí lấy mẫu: 01 mẫu tại bể chứa nước sạch đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới cấp nước, 01 mẫu lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng;

Kết quả thử nghiệm không đạt theo quy định sau khi đã áp dụng các biện pháp khắc phục, đơn vị cấp nước phải báo cáo ngay cho cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước để có biện pháp giải quyết, kịp thời cung cấp nước sạch cho người dân và báo cáo cơ quan y tế có thẩm quyền để theo dõi.