SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
**TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**

Số:602 /TB-KSBT
V/v thông báo kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch của Hộ kinh doanh trạm cấp nước Hậu Mỹ Phú

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đồng Tháp, ngày 20 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi: Hộ kinh doanh trạm cấp nước Hậu Mỹ Phú
*(ấp Mỹ Trinh B, xã Hội Cư)*

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ban hành Quyết định số 449/QĐ-KSBT ngày 28/9/2026 về việc thành lập Đoàn ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2026 (gọi tắt là Đoàn ngoại kiểm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật). Đoàn ngoại kiểm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch đối với các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh.

Ngày 22/10/2026, Đoàn ngoại kiểm Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiến hành kiểm tra hồ sơ nội kiểm và lấy 06 mẫu phân tích chất lượng nước sạch dùng cho sinh hoạt đối với trạm cấp nước Hậu Mỹ Phú và trạm cấp nước Hậu Mỹ Trinh của Hộ kinh doanh trạm cấp nước Hậu Mỹ Phú (gọi tắt là đơn vị cấp nước).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo kết quả ngoại kiểm đến đơn vị cấp nước như sau:

**I. Về việc thực hiện công tác nội kiểm của Hộ kinh doanh trạm cấp nước Hậu Mỹ Phú:**

1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước: Đơn vị cấp nước có lập hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước sinh hoạt nhưng chưa đầy đủ trong các lần nội kiểm.

2. Về tần suất, chế độ nội kiểm:

- Đơn vị cấp nước thực hiện nội kiểm các thông số nhóm A (7/8 thông số) theo QCĐP 02:2024/TG từ tháng 01/2026 đến tháng 9/2026 với tần suất 04 mẫu/2 trạm trong các tháng *(Đơn vị không sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng).*

- Đơn vị cấp nước chưa thực hiện nội kiểm các thông số nhóm B1, B2 theo theo QCĐP 02:2024/TG.

3. Về tình hình chất lượng nước nội kiểm: Các mẫu thử nghiệm có các thông số đạt theo QCĐP 02:2024/TG.

4. Việc thực hiện chế độ công khai thông tin chất lượng nước: Đơn vị cấp nước có thực hiện công khai thông tin chất lượng nước và có lập báo cáo.

**II. Kết quả mẫu phân tích chất lượng nước ngoại kiểm đối với Hộ kinh doanh trạm cấp nước Hậu Mỹ Phú**

Căn cứ Điều 4 của QCĐP 02:2024/TG về Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Đoàn ngoại kiểm tiến hành lấy 06 mẫu thử nghiệm chất lượng nước sạch của Hộ kinh doanh trạm cấp nước Hậu Mỹ Phú để đánh giá chất lượng nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt:

1. Mẫu phân tích, thử nghiệm chất lượng nước sạch gồm các thông số nhóm A, B1, B2 của QCĐP 02 :2024/TG

2. Kết quả mẫu phân tích chất lượng nước sạch của Hộ kinh doanh trạm cấp nước Hậu Mỹ Phú được nhận xét theo mức giới hạn quy định của QCĐP 02:2024/TG: Trong 06 mẫu thử nghiệm: 06/06 mẫu có thông số nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 02:2024/TG.

**III. Đề xuất, kiến nghị**

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật yêu cầu Hộ kinh doanh trạm cấp nước Hậu Mỹ Phú thực hiện đúng công tác nội kiểm chất lượng nước sạch thông số nhóm A, nhóm B1, nhóm B2, nhóm B3 theo tần suất quy định tại Điều 5 của QCĐP 02 :2024/TG, số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm theo Điều 6 của QCĐP 02 :2024/TG. Thực hiện tổng hợp kết quả nội kiểm theo biểu mẫu số 05, đồng thời công khai thông tin chất lượng nước (trong từng lần nội kiểm) và báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch theo biểu mẫu số 06 (hàng quý, năm) Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế.

*(Đính kèm: Các Phiếu kết quả thử nghiệm ngoại kiểm thông số chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Hộ kinh doanh trạm cấp nước Hậu Mỹ Phú)./.*

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Sở Y tế (báo cáo);
- UBND xã Hội Cư;
- UBND xã Hậu Mỹ;
- TYT xã Hội Cư;
- TYT xã Hậu Mỹ;
- TCHC (đăng website);
- Lưu: VT, SKMT-YTTH.

**KT. GIÁM ĐỐC**
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

**Hoàng Thị Quỳnh Diệu**