SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số: 605 /TB-KSBT
V/v thông báo kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch của Tổ hợp tác nước ấp Bình Phú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Tổ hợp tác nước ấp Bình Phú
(ấp Bình Phú, xã An Thạnh Thủy)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ban hành Quyết định số 449/QĐ-KSBT ngày 28/9/2026 về việc thành lập Đoàn ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2026 (gọi tắt là Đoàn ngoại kiểm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật). Đoàn ngoại kiểm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch đối với các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh.

Ngày 26/10/2026, Đoàn ngoại kiểm Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiến hành kiểm tra hồ sơ nội kiểm và lấy 03 mẫu phân tích chất lượng nước sạch dùng cho sinh hoạt đối với Tổ hợp tác nước ấp Bình Phú (gọi tắt là đơn vị cấp nước).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo kết quả ngoại kiểm đến đơn vị cấp nước như sau:

I. Về việc thực hiện công tác nội kiểm của Tổ hợp tác nước ấp Bình Phú

1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước: Đơn vị cấp nước có lập hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước sinh hoạt nhưng chưa đầy đủ.

2. Về tần suất, chế độ nội kiểm:

- Đơn vị cấp nước thực hiện nội kiểm các thông số nhóm A (7/8 thông số) theo QCĐP 02:2024/TG vào tháng 4, 6, 7, 8/2026 với số lượng 03 mẫu/tháng. *(Đơn vị không sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng).*
- Đơn vị cấp nước thực hiện nội kiểm các thông số nhóm B1 (02/10 thông số) vào tháng 7/2026 với số lượng 02 mẫu ; thông số nhóm B3 (01 thông số) vào tháng 6/2026 với số lượng 02 mẫu.

3. Về tình hình chất lượng nước nội kiểm: Các mẫu thử nghiệm có thông số nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 02:2024/TG.

4. Việc thực hiện chế độ công khai thông tin chất lượng nước: Đơn vị cấp nước có thực hiện công khai thông tin chất lượng nước và lập báo cáo.

II. Kết quả mẫu phân tích chất lượng nước ngoại kiểm đối Tổ hợp tác nước ấp Bình Phú

Căn cứ Điều 4 của QCĐP 02:2024/TG về Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Đoàn ngoại kiểm tiến hành lấy 03 mẫu thử nghiệm chất lượng nước sạch của Tổ hợp tác nước ấp Bình Phú để đánh giá chất lượng nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt:

1. Mẫu phân tích, thử nghiệm chất lượng nước sạch gồm các thông số nhóm A, B1, B2 của QCĐP 02:2024/TG.

2. Kết quả mẫu phân tích chất lượng nước sạch của Tổ hợp tác nước ấp Bình Phú được nhận xét theo mức giới hạn quy định của QCĐP 02:2024/TG:

- Trong 03 mẫu thử nghiệm: 03/03 mẫu có các thông số vượt giới hạn cho phép của QCĐP 02:2024/TG. Cụ thể:

+ Mẫu tại trạm cấp nước, ấp Bình Phú, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp có thông số Vi sinh (Coliforms và Pseudomonas aeruginosa) không đạt QCĐP 02:2024/TG.

+ Mẫu tại hộ Nguyễn Văn Dũng, ấp Bình Phục Nhứt, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp có thông số Vi sinh (Coliforms và Pseudomonas aeruginosa) không đạt QCĐP 02:2024/TG.

+ Mẫu tại hộ Phạm Thị Ngọc Mai, ấp Bình Phục Nhứt, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp có thông số Vi sinh (Coliforms và Pseudomonas aeruginosa) không đạt QCĐP 02:2024/TG.

III. Đề xuất, kiến nghị

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật yêu cầu Tổ hợp tác nước ấp Bình Phú:

1. Về công tác nội kiểm chất lượng nước sạch:

- Đơn vị cung cấp nước thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch: các thông số nhóm A, nhóm B1, nhóm B2, nhóm B3 theo tần suất quy định tại Điều 5 của QCĐP 02:2024/TG, số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm theo Điều 6 của QCĐP 02:2024/TG.

- Thực hiện tổng hợp kết quả nội kiểm theo biểu mẫu số 05, đồng thời công khai thông tin chất lượng nước (trong từng lần nội kiểm) và báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch theo biểu mẫu số 06 (hàng quý, năm) Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế.

2. Về kết quả mẫu thử nghiệm ngoại kiểm chất lượng nước sạch đối với đơn vị cấp nước của Tổ hợp tác nước ấp Bình Phú có chất lượng nước không đảm bảo theo QCĐP 02:2024/TG.

- Tổ hợp tác nước ấp Bình Phú thực hiện theo quy định[1] tại điểm đ khoản 1, Điều 4 Thông tư số 52/TT/2024/TT-BYT.

- Đề nghị Tổ hợp tác nước ấp Bình Phú báo cáo giải pháp khắc phục về Ủy ban nhân dân, Trạm Y tế xã An Thạnh Thủy và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước ngày 25/12/2026.

(Đính kèm: Các Phiếu kết quả thử nghiệm ngoại kiểm thông số chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Tổ hợp tác nước ấp Bình Phú)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (báo cáo);
- UBND xã An Thạnh Thủy;
- TYT xã An Thạnh Thủy;
- TCHC (đăng website);
- Lưu: VT, SKMT-YTTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Hoàng Thị Quỳnh Diệu

---

[1] - Điểm đ, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 52/TT/2024/TT-BYT: Trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả thử nghiệm các thông số vi sinh vật không đạt theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật địa phương hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương, đơn vị cấp nước phải kiểm tra xác định nguyên nhân và áp dụng các biện pháp khắc phục, lấy mẫu và thử nghiệm lại các thông số vi sinh vật không đạt. Số lượng và vị trí lấy mẫu: 01 mẫu tại bể chứa nước sạch đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới cấp nước, 01 mẫu lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng.

Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt theo quy định sau khi đã áp dụng các biện pháp khắc phục, đơn vị cấp nước phải báo cáo ngay cho cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước để có biện pháp giải quyết, kịp thời cung cấp nước sạch cho người dân và báo cáo cơ quan y tế có thẩm quyền để theo dõi.