SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số: 679 /TB-KSBT
V/v thông báo kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch của Tổ hợp tác cây nước ấp Mỹ Thạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Tổ hợp tác cây nước ấp Mỹ Thạnh
(ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Đức Tây)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ban hành Quyết định số 449/QĐ-KSBT ngày 28/9/2026 về việc thành lập Đoàn ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2026 (gọi tắt là Đoàn ngoại kiểm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật). Đoàn ngoại kiểm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch đối với các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh.

Ngày 04/11/2026, Đoàn ngoại kiểm Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiến hành kiểm tra hồ sơ nội kiểm và lấy 03 mẫu phân tích chất lượng nước sạch dùng cho sinh hoạt đối với trạm cấp nước sinh hoạt của Tổ hợp tác cây nước ấp Mỹ Thạnh (gọi tắt là đơn vị cấp nước).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo kết quả ngoại kiểm đến đơn vị cấp nước như sau:

I. Về việc thực hiện công tác nội kiểm của Tổ hợp tác cây nước ấp Mỹ Thạnh:

1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước: Đơn vị cấp nước không lập hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước sinh hoạt.

2. Về tần suất, chế độ nội kiểm: Đơn vị cấp nước chưa thực hiện nội kiểm các thông số nhóm A, B1, B2, B3 theo QCĐP 02:2024/TG.

3. Về tình hình chất lượng nước nội kiểm: Đơn vị cấp nước không thực hiện.

4. Việc thực hiện chế độ công khai thông tin chất lượng nước: Đơn vị cấp nước chưa thực hiện công khai thông tin chất lượng nước và chưa lập báo cáo.

II. Kết quả mẫu phân tích chất lượng nước ngoại kiểm đối với Tổ hợp tác cây nước ấp Mỹ Thạnh

Căn cứ Điều 4 của QCĐP 02:2024/TG về Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Đoàn ngoại kiểm tiến hành lấy 03 mẫu thử nghiệm chất lượng nước sạch của Tổ hợp tác cây nước ấp Mỹ Thạnh để đánh giá chất lượng nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt:

1. Mẫu phân tích, thử nghiệm chất lượng nước sạch gồm các thông số nhóm A, B1, B2, B3 của QCĐP 02 :2024/TG.

2. Kết quả mẫu phân tích chất lượng nước sạch của Tổ hợp tác cây nước ấp Mỹ Thạnh được nhận xét theo mức giới hạn quy định của QCĐP 02:2024/TG: Trong 03 mẫu thử nghiệm: 03/03 mẫu có thông số nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 02:2024/TG.

III. Đề xuất, kiến nghị

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật yêu cầu Tổ hợp tác cây nước ấp Mỹ Thạnh thực hiện đúng công tác nội kiểm chất lượng nước sạch thông số nhóm A, nhóm B1, nhóm B2, nhóm B3 theo tần suất quy định tại Điều 5 của QCĐP 02 :2024/TG, số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm theo Điều 6 của QCĐP 02 :2024/TG. Thực hiện tổng hợp kết quả nội kiểm theo biểu mẫu số 05, đồng thời công khai thông tin chất lượng nước (trong từng lần nội kiểm) và báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch theo biểu mẫu số 06 (hàng quý, năm) Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế.

(Đính kèm: Các Phiếu kết quả thử nghiệm ngoại kiểm thông số chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Tổ hợp tác cây nước ấp Mỹ Thạnh)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (báo cáo);
- UBND xã Mỹ Đức Tây ;
- TYT xã Mỹ Đức Tây;
- TCHC (đăng website);
- Lưu: VT, SKMT-YTTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Hoàng Thị Quỳnh Diệu